

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司干式
变压器采购项目招标技术澄清

要求》，而 GB1094.1-2013《电力变压器第1部分：总则》10°偏差规定，空载损耗和负载损耗允许偏差均为+15%，但总损耗不超 10%，招标的 SCBH15-1600/0产品损耗偏差是否参照国标规定执行，请澄清。

答复：如国标与行业标准不一致，以行业标准为准。